

EXTINTOR 6 L TIPO K ACERO INOXIDABLE LLENO SP

CÓDIGO: 819-SP6SSL



DESCRIPCIÓN:

- EXTINTOR PORTÁTIL RECARGABLE DE 6 LITROS, DISEÑADO PARA LA SUPRESIÓN DE INCENDIOS CLASE K GENERADOS POR GRASAS ANIMALES Y VEGETALES. EQUIPO DE PRESIÓN CONTENIDA CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE. INCORPORADO CON SISTEMA DE DESCARGA TIPO NIEBLA PARA APLICACIONES EN COCINAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE FUEGO	CLASE K
CAPACIDAD	6 LITROS
AGENTE EXTINTOR	SOLUCIÓN ACUOSA A BASE DE ACETATO DE POTASIO
PRESIÓN DE TRABAJO	0.69 MPA (246 PSI)
RANGO TEMPERATURA OPERACIÓN	0 °C A 49 °C
MATERIAL DEL CILINDRO	ACERO INOXIDABLE
TIPO DE DESCARGA	NIEBLA TIPO SPRAY
TIPO DE OPERACIÓN	MANUAL, PRESIÓN DIRECTA

DATOS GENERALES

- CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- VÁLVULA METÁLICA CON ACCIONAMIENTO MANUAL POR PRESIÓN DIRECTA.
- BOQUILLA DIFUSORA TIPO SPRAY PARA DESCARGA UNIFORME Y CONTROLADA.
- MANGUERA RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS.
- SOPORTE METÁLICO PARA MONTAJE EN PARED INCLUIDO.
- SISTEMA PROBADO HIDROSTÁTICAMENTE.
- AGENTE EXTINTOR CON ACCIÓN SAPONIFICANTE QUE ENFRÍA Y SELLA LA SUPERFICIE.
- NO GENERA RESIDUOS CORROSIVOS SOBRE UTENSILIOS O EQUIPOS DE COCINA.

PRODUCTOS SIMILARES:

819-SP9SSL EXTINTOR 9 L TIPO K ACERO INOX LLENO SP



819-SP4SSL EXTINTOR 4 L TIPO K ACERO INOXIDABLE SP



819-TK05SP CARGA PARA EXTINTOR TIPO K 5 LTS CONCENTRADO SPARTAN



CERTIFICADO CE ACERO INOX SPARTAN

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Industrie Service

CERTIFICATE

valid until: 03.04.2024

ZERTIFIKAT

gültig bis: 03.04.2024

Conformity to type based on internal production control plus supervised (module C2)
according to Directive 2014/68/EU

Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Druckgeräteprüfungen
(Modul C2) nach Richtlinie 2014/68/EU

Certificate No.:

Z-PRC-23-06-5010092257-001

Zertifikat-Nr.:

Name and address of manufacturer:

Name und Anschrift des Herstellers:

CONFIDENTIAL

The manufacturer is - after examination of the prerequisites - authorised to provide his pressure equipments
manufactured within the scope of the examination our identification number to the CE-marking as illustrated:

Der Hersteller ist nach Prüfung der Voraussetzungen berechtigt, die von ihm im Rahmen des Geltungsbereichs hergestellten Druckgeräte
mit unserer Kennnummer gemäß dem abgebildeten CE-Kennzeichen zu kennzeichnen:

CE 0036

Test report No.:

Prüfbericht Nr.:

P-PRC-17-03-5010092257-001 dated on 2017-03-20
P-PRC-22-12-5010092257-002 dated on 2022-12-30

Scope of examination:

Geltungsbereich:

Fire extinguisher cylinder

According to drawing No.:

SS01FABB010B0,8/3, Rev.1 dated on 2014.03.21
SS01FABB020B0,8/3, Rev.1 dated on 2014.03.21
SS01FACB030B1,0/3, Rev.1 dated on 2014.03.21
SS01FACB060B1,0/3, Rev.1 dated on 2014.03.21
SS01PACB060B1,0/3, Rev.1 dated on 2014.03.21
SS01PACB090B1,0/3, Rev.1 dated on 2014.03.21

Manufacturing plant:

Fertigungsstätte:

As mentioned manufacturer above

Shanghai, July.16.2023

(Place, date)

(Ort, Datum)

Notified Body, No. 0036

Notifizierte Stelle, Kennnummer 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstr. 199

80686 München,

GERMANY

www.tuv-sud.cn

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Certification Body for pressure equipment

